
dz. nr 235/21
dr. nr 234/3
ul. Wspólna-naw. utwardzona
dr. nr 234/3
ul. Wspólna-naw. utwardzona
PS
W2
231,22
ks graw. ø200PCV
1:100
1:500
224,00 m npm
proj. przepompownia ścieków
PS-1 SLK/0001/POWOS
zmiana kierunku trasy 90°
proj. ks 90/5,4 PE
proj. rura 180/10,7PE
zmiana kierunku trasy 138°
włączyć do istn. ks tłocznego
kut PE 225
W3 1 2
włączyć do istn. ks tłocznego
zmiana kierunku trasy 138°
proj. ks 90/5,4 PE
podsypka piaskowa gr. 10 cm
obsypka piaskowa gr. 30 cm
proj. przłącze ks 160PCV
do dz. nr 235/21 (sg4)
proj. przłącze ks 160PCV
do dz. nr 235/20 (sg3)
podsypka piaskowa gr. 10 cm
obsypka piaskowa gr. 30 cm
istn. kabel energetyczny
proj. kabel energetyczny
2x3 x proj. rura ochronna
dwudz. typ A PS 110 l=3,00m
proj. przłącze ks 160PCV
do dz. nr 235/19 (sg2)
podsypka piaskowa gr. 10 cm
obsypka piaskowa gr. 30 cm
SR
k istn.
istn. kabel energetyczny
proj. kabel energetyczny
dwudz. typ A PS 110 l=3,00m
istn. studnia rew. ø1200 bet. rozprężna
kaskada
istn. studnia rew. ø1200 bet.
l=241,70 mb
4,50m
1,02%
ks ø200/5,9 PCV utp
RURY PE100 DO KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ SDR17 PN10 ø180/10,7mm

| | | |