

trojnik kolnierzowy  
ø 100/80 żel.

proj. w ø 125/11,4 PB

blok oporowy

kształtka żel. rurowo-kolnierzowa  
z funkcję zabezpieczenia przed przesunięciem dla materiału PB

proj. w ø 125/11,4 PB

zasuwa kolnierzowa  
ø 80 żel.

krociec dwukolnierzowy  
ø 80, kształtka FF

luk kolnierzowy 90°  
ze stopka ø 80, kształtka N

hydrant p.poz. nadziemny ø80  
ze skrzynki do hydrantów nadziemnych

Uwaga! do połączeń kołnierzowych  
stosować śruby ze stali nierdzewnej.

Uwaga! na wszystkich załamaniach i trójkach zastosować bloki oporowe.

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOB-BUD" S.C. 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4A TEL.(34)3171848, 601063297(94)			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej w m. Panki ul. Słoneczna dr. nr ewid. 66/2, 507, 20/1, 20/2, 625, 583/12.		
Inwestor	GMINA PANKI ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki		
Treść	Schemat węzłów		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. o kierowania i nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr Nt-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	3
		Skala	
		Podpis	Data
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		03.2018r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		03.2018r.