

Skala 1:100/250

P.p.=220,00

Rzędna istniejącego terenu	233,50			233,50		233,50	233,50			233,45			233,40	233,40	233,40			234,40
Rzędna osi proj. rurociągu	231,75	231,75		231,75	230,70	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	231,65	231,85	232,34	232,65
Długość odcinka	5,70			8,00		1,60	13,20			26,40	13,20		1,60	3,80		7,10		
Proj. spadek rurociągu, odleg.	L=5,70 i=0,0‰			L=8,00 i=218,8‰		L=29,60 i=0,0‰								L=3,80 i=434,2‰		L=7,10 i=140,8‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	PE 100 RC ø 125/11,4 mm SDR11 PN 16																	
Prędkość, przepływ																		
Hektometr	0 1,50	2,85		5,70	10,50	13,70	15,30	17,40	22,95	28,50	30,30	37,95	41,70	43,30	47,10	48,55	50,80	54,20

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

NR RYSUNKU: 3

OBIEKT: Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej z przejściem pod dnem rzeki Pankówka w miejscowości Panki ul. Wspólna, gmina Panki OPERAT WODNOPRAWNY

SKALA: 1: 100/250

STADIUM P.B.
BRANŻA Wodociągowa

NR ZLECENIA

DATA: lipiec 2019 r.

	Nazwisko	Nr Upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Iwona Chadryś	SLK/3089/POOS/10	
Sprawdzający	mgr inż. E.Hermańska–Kaczmarczyk	SLK/5653/PBS/16	

„EKOPROJEKT" INŻYNIERIA ŚRODOWISKA