

Panki, dnia 07.02.2012 r.

GMINA PANKI  
42 — 140 PANKI  
ul. Tysiąclecia 5

DOZ. 271.3.1.2012.JMM

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Konieczki – Gmina Panki”

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania jak wyżej:

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego, a jedynie w miejscach lokalizacji zasuw, hydrantów i włączeń wykonanie komór przewiertowych. W przypadku dopuszczenia wykonania wodociągu metodą przewiertu sterowanego czy wynagrodzenie ofertowe będzie wynagrodzeniem ryczałtowym?

Odpowiedź: Nie. Zmiana technologii wykonania wodociągu nie jest zdaniem Inwestora uzasadniona.

WÓJT  
mgr inż. Bogdan Praski