

GMINA PANKI

ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
NIP 574-20-54-525 REGON 151398356

Panki, dnia 13.02.2012 r.

DOZ. 271.3.2.2012.JMM

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Konieczki – Gmina Panki”

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania jak wyżej:

1. Pozycja 15 przedmiaru robót zakłada zastosowanie igłofiltrów w celu odwodnienia wykopu, brak natomiast pozycji dotyczącej ilości godzin pompowania. Prosimy o wyjaśnienie czy uwzględnić godziny pompowania, a jeśli tak, to w jakiej ilości?

Odpowiedź: W celu odwodnienia wykopów igłofiltrami należy przyjąć czas pracy 500-700 m-g (motogodziny). Jest to zależne od retencji wód i poziomu wodonośnego.

2. Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i umieszczenie urządzeń obcych w trakcie realizowania powyższego zadania, jeśli tak prosimy o podanie stawek?

Odpowiedź: Ze względu na inwestycję własną Zamawiający nie będzie pobierał opłat związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych.


WÓJT
mgr inż. Bogdan Praski