

GMINA PANKI

ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
NIP 574-20-54-525 REGON 151398356

Panki, dnia 20.05.2013 r.

DOZ.271.2.1.2013.JMM

dotyczy: **przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wymiana wodociągu azbesto-
cementowego w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia"**

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

1. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego mapy, na której jest widoczny odcinek wodociągu przebiegający przez działki nr 420 i 421 do włączenia w ulicy 1 Maja.

Odpowiedź: Plik we właściwym (edytowalnym) formacie zamieszczono na stronie internetowej.

2. Proszę o wyjaśnienie następujących rozbieżności:

-przedmiar robót poz. 40, projekt budowlany i rysunki węzłów hydrantowych mówią o zamontowaniu 4 szt. hydrantów podziemnych, natomiast według specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego należy zbudować hydranty naziemne. Proszę o wyjaśnienie powyższego.

Odpowiedź: Należy zastosować hydranty naziemne.

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich

Odpowiedź: Na stronie internetowej zamieszczono uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Decyzję pozwolenie na budowę dotyczące przekroczenia drogi wojewódzkiej.


WÓJT
mgr inż. Bogdan Praski