

GMINA PANKI

ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
NIP 574-20-54-525 REGON 151398356

Panki, dnia 10.07.2013 r.

DOZ.271.5.1.2013.JMM

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Głębockiego"

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

1. W dokumentacji przetargowej dotyczącej w/w zadania w załączniku – przedmiar 1 – wykreślono pozycje dotyczące budowy wodociągu a pozostawiono pozycje dotyczące budowy rurociągu tłocznego, przepompowni (pozycje 89-117) i zasilania przepompowni sieciowej (poz. 124-156) pomimo jej zmiany na przepompownię przydomową. Prosimy o aktualizację przedmiaru przez usunięcie w/w pozycji.

Odpowiedź: W SIWZ zawarto wyjaśnienia dotyczące zakresu prac wynikających z przedmiaru i dokumentacji 1 oraz 2. Niezależnie od tego w celu wyeliminowania wątpliwości zamieszczamy ponownie przedmiar robót.

2. Proszę o aktualizację obmiarów dla robót drogowych – dział 4 przedmiar 1, poz. 118 – 123) policzono roboty na długości 195 m, a zakres kanalizacji grawitacyjnej do wykonania wynosi 100 m + 10 m przyłącza, co daje 110 m. Natomiast odtworzenie nawierzchni po rurociągu tłocznym:

Odpowiedź: Przedmiar robót został skorygowany.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej. Jeśli tak, to prosimy o podanie stawek opłat.

Odpowiedź: Zamawiający pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego w obrębie dróg gminnych (tylko w obrębie ul. Krótkiej, ul. Głębockiego nie jest drogą gminną). Poniżej załączamy wyciąg z uchwały Rady Gminy Panki Nr 25.206.2013 z dnia 28.01.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego:

„Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 (prowadzenie robót w pasie drogowym) i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł,
- 2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł,
- 3) za zajęcie 1 m² chodników, placów, zatok, pobocza – 4,00 zł,
- 4) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł.”

4. W dokumentacji przetargowej dotyczącej w/w zadania w punkcie 2 opisu technicznego – charakterystyka danych wyjściowych podano, że zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 1,4 m p. p. t. Zgodnie z profilem kanalizacji grawitacyjnej głębokości studni dla przedmiotowego zadania zawierają się w przedziale 2,05 – 2,58 m p. p. t. W przedmiarze robót dla kanalizacji sanitarnej nie przewidziano pozycji na odwodnienie wykopów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje odwodnienia za pomocą igłofiltrów i wyjaśnienie czy będzie ono rozliczane powykonawczo na podstawie dziennika pompowań.

Odpowiedź: Należy przewidzieć igłofiltry na długości kanału grawitacyjnego (110 m) w odległości co 1 m o głębokości do 3 m. Rozliczanie odwodnienia odbywać się będzie na podstawie dziennika pompowań.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Praski