

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod dnem rzeki Pankówki w miejscowości Panki ul. Wspólna; Gmina Panki”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie przewiertu sterowanego w rurze osłonowej PE 280 RC SDR 11 o ok. 20 m.b. w celu oddalenia się studni od koryta rzeki i uniknięcia ryzyka napływu wód gruntowych do studni z zasuwami odcinającymi?

W załączniku profil i mapa z proponowaną zmianą.

Załącznik nr 1 – profil podłużny sieci wodociągowej

Załącznik nr 2 – projekt zagospodarowania terenu

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zmianę w sposobie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w zakresie zgodnym z uzyskanymi warunkami przejścia pod dnem rzeki Pankówka, które stanowią załącznik do zapytania. Należy zachować podaną głębokość pod całą szerokością dna - zaproponowane przez Oferenta rozwiązanie nie uwzględnia tego warunku, stąd nie jest możliwe do akceptacji.

Oddalenie studni jest możliwe, ale należy zachować warunki uzgadniające z Wód Polskich dołączone do projektu. Oferent zobowiązany jest dołączyć rysunek zamienny proponowanego rozwiązania.

Niniejsze pismo stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

WÓJT
Urszula Bujak