

ZBI.ZO.271.12.2020

**TREŚĆ ZAPYTAŃ Z DNIA 08.04.2020 r. ORAZ WYJAŚNIENIA DO OPISU  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

**dotyczy zapytania ofertowego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przejściem  
pod dnem rzeki Pankówki w miejscowości Panki ul. Wspólna; Gmina Panki”.**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

W załączeniu rysunek zmienny profilu wysokościowego według warunków wydanych przez Wody polskie, zagłębienie sieci pozostaje bez zmian, zmienia się tylko usytuowanie studni S1 i S2 i długość przewiertu w rurze ochronnej PE 280 SDR RC.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

W nawiązaniu do przedstawionego zamiennego profilu - przesunięcie lokalizacji studni jest możliwe pod warunkiem zachowania wszystkich warunków z uzgodnień zawartych w projekcie m.in. przez RZGW Wody Polskie.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia.**

  
z up. **Wojta**  
Krystyna Kubat  
Sekretarz Gminy