

.....
ZBI.271.5.2020

Znak sprawy

Panki 21-07-2020r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania przetargowego pn. **„Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy Panki”**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Brak wymiarów w udostępnionych rysunkach na projektach, czy w związku z tym przedmiary są wyznacznikiem do oferty?

Pytanie 2

2.Czy wszystkie elewacje są docieplane ? Rysunki tylko na dwie elewacje. Obmiary w przedmiarach też są nie na wszystkie elewacje.

Pytanie 3

Czy napis na elewacji " Urząd Gminy Panki " jest do wykonania. Jak tak w jakiej technologii

Pytanie 4

Czy wszystkie okna w budynku są do wymiany. Na elewacji okien jest więcej niż w zestawieniu.

Odpowiedzi na pytania

Ad.1 Informujemy, że przedmiar robót zawiera zakres i obmiar prac objętych przedmiotem zamówienia. Podstawowe wymiary budynku naniesione zostały na rysunku P_05 przekrój budynku.

Ponadto Specyfikacja Techniczna (STWiOR) w rozdziale III Szczegółowy zakres prac zawiera wymiary powierzchni prac termomodernizacyjnych oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Ad. 2 W zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia jest docieplenie dwóch elewacji budynku tj. elewacji południowo – wschodniej (frontowej budynku) oraz elewacji południowo – zachodniej. Powierzchnia docieplenia elewacji ujęta w przedmiarze robót dotyczy ww. elewacji.

Ad. 3 Napis na elewacji budynku należy wykończone z liter przestrzennych wykonanych z twardego styropianu np. styrodur XPS, EPS 200; wielkość liter: wysokość min 70 cm, grubość min 4 cm. Napis należy trwale przymocować do elewacji budynku,

Ad.4 Wymiana okien dotyczy elewacji: południowo – wschodniej (frontowej budynku), południowo – zachodniej, oraz północno – wschodniej. Zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany zawiera rys. P_06 oraz rozdział III Szczegółowy zakres prac STWiOR

z up. Wójt

Krystyna Kubat
Sekretarz Gminy