



Gmina Panki
Ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki
e-mail: sekretariat@panki.pl
www.bip.panki.pl

Panki dn. 17-11-2021r.

ZBI.271.08.2021

Znak sprawy

Treść pytań i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zwierzyniec Trzeci**” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych w 2021r.”

Zamawiający -Gmina Panki działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie opisanym poniżej.

Pytanie 1

Czy nowa brama ma być segmentowa ręcznie podnoszona do góry czy też brama z napędem elektrycznym ?

Odpowiedź na pytanie 1

Projekt przewiduje się wymianę bramy garażowej na nową bramę stalową ocieplaną dwuskrzydłową na zawiasach rozwieraną z przeszklonymi kwaterami górnymi oraz wbudowanymi drzwiami. Kolor bramy czerwony, współczynnik przenikania ciepła: $U = 1,30$ W/m²K.

Brama otwierana / zamykana ręcznie.

WÓJT

Urszula Bujak