



Gmina Panki  
Ul. Tysiąclecia 5  
42-140 Panki

**ZBI.271.22.2022**

Znak sprawy

## Do Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.22.2022 - Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów - Gmina Panki”.

### **Pytanie nr 1**

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

W zapytaniu ofertowym podana jest nowa konstrukcja nawierzchni:

- stabilizacja podłoża 25 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm
- warstwa wiążąca 6 cm,
- warstwa ścieralna 4 cm.

Rozumieć należy, że istniejąca nawierzchnia ulega rozbiórce i w jej miejsce należy wykonać nową nawierzchnię jw.

W pytaniach/odpowiedziach pojawiła się informacja o konieczności wykonania na etapie opracowania PFU badania ugięć istniejącej nawierzchni belką Benkelmana. Proszę o wyjaśnienie.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że podana w zapytaniu nowa konstrukcja nawierzchni ma jedynie charakter orientacyjny wynikający ze wstępnie przyjętych przez Zamawiającego założeń niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków Polskiego Ładu.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy sporządzaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania objętego zapytaniem wykonania dokumentacji geotechnicznej oraz badania ugięć istniejącej nawierzchni belką Benkelmana, celem przyjęcia optymalnych parametrów konstrukcyjnych projektowanych dróg gminnych.

WÓJT  
Urszula Sujak