

Panki 24-08-2022 r.



Gmina Panki
Ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki

ZBI.271.23.2022

Znak sprawy

Do Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.23.2022 - Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki - Konieczki”

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

W zapytaniu ofertowym podana jest nowa konstrukcja nawierzchni:

- stabilizacja podłoża 25 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm
- warstwa wiążąca 6 cm,
- warstwa ścieralna 4 cm.

Rozumieć należy, że istniejąca nawierzchnia ulega rozbiórce i w jej miejsce należy wykonać nową nawierzchnie jw.

W pytaniach/odpowiedziach pojawiła się informacja o konieczności wykonania na etapie opracowania PFU badania ugięć istniejącej nawierzchni belką Benkelmana. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że podana w zapytaniu nowa konstrukcji nawierzchni ma jedynie charakter orientacyjny wynikający ze wstępnie przyjętych przez Zamawiającego założeń niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków Polski Ład.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy sporządzaniu Programu Funkcjonalno - Użytkowego zadania objętego zapytaniem wykonania dokumentacji geotechnicznej oraz badania ugięć istniejącej nawierzchni belką Benkelmana, celem przyjęcia optymalnych parametrów konstrukcyjnych projektowanych dróg gminnych.

WÓJT
Urszula Bujak