



Gmina Panki, Urząd Gminy Panki  
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki  
tel./fax: 34 317 90 35  
e-mail: [zamowienia@panki.pl](mailto:zamowienia@panki.pl)  
[www.bip.panki.pl](http://www.bip.panki.pl)

Panki dn. 02-02-2023r.

**ZBI.271.04.2023**

Znak sprawy

**Treść pytań i odpowiedzi**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „**Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki**” (w formule zaprojektuj i wybuduj) realizowanego w ramach **Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Zamawiający -Gmina Panki działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami

**Pytanie 1 z dn. 01-02-2023**

W nawiązaniu do przetargu nr 2023/BZP 00065509 z dnia 27.01.2023 r. zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przęsła mostu w postaci prefabrykatowego elementu kompozytu FRP ze zintegrowanym nawierzchnią, łożyskiem ślizgowym i powłoką zabezpieczoną przed czynnikami zewnętrznymi.

Zastosowanie lekkiego prefabrykatu stanowiącego gotowe przęsło możliwe do zamontowania „z kół” znacznie skróci czas realizacji elementu oraz znacznie obniży koszty utrzymania.

**Odpowiedź na pyt. 1**

Zamawiający w PFU przedstawił standardowe, sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne stosowane od lat w mostownictwie. Ustrój nośny należy zaprojektować na okres użytkowania min. 60 lat. Pierwszy most z kompozytów w Polsce powstał w 2015r. Jest to zbyt krótki czas, aby Zamawiający mógł przewidzieć kompletną pracę konstrukcji podczas dłuższego użytkowania. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza wykonania przęsła mostu w postaci prefabrykatowego elementu kompozytu FRP ze zintegrowanym nawierzchnią, łożyskiem ślizgowym i powłoką zabezpieczoną przed czynnikami zewnętrznymi."

**Pytanie 1 z dn. 02-02-2023**

1. Czy jaz spiętrzający wodę, stanowiący pozostałość po dawnym młynie, znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków?

**Odpowiedź na pyt. 1**

Jaz spiętrzający wodę zlokalizowany na rzece Pankówka w m-ci Cyganka Gmina Panki nie znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków i nie jest pod ochroną konserwatora zabytków.



**POLSKI  
ŁAD**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki”

**2. Pytanie 2 z dn. 02-02-2023**

2. Prosimy o potwierdzenie, że istniejący jaz nie podlega rozbiórce.

**Odpowiedź na pyt. 2**

Informujemy, że istniejący jaz nie podlega rozbiórce w ramach przedmiotu zamówienia.

**WÓJT**

*Urszula Bujak*

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)