



Gmina Panki, Urząd Gminy Panki  
ul. Tysiąclecia 5,42-140 Panki  
tel./fax: 34 317 90 35  
e-mail: [zamowienia@panki.pl](mailto:zamowienia@panki.pl)  
[www.bip.panki.pl](http://www.bip.panki.pl)

Panki dn. 07-02-2023r.

**ZBI.271.04.2023**

Znak sprawy

### **Treść pytań z dn. 06-02-2023 i odpowiedzi**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „**Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki**” (w formule zaprojektuj i wybuduj) realizowanego w ramach **Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Zamawiający -Gmina Panki działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami

#### **Pytanie 1**

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono powiązanie żelbetowe pomiędzy istniejącym obiektem mostowym a jazem spiętrzającym wodę, prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje rozebranie jazu jeśli rozbiórka samego obiektu mostowego bez naruszenia jazu okaże się niemożliwa ?.

#### **Odpowiedź na pyt. 1**

Zamawiający nie przewiduje rozebrania jazu. Wykonawca powinien rozebrać istniejący most bez ingerencji w istniejący jaz. W przypadku uszkodzenia podczas rozbiórki któregoś z elementów jazu Wykonawca odtworzy uszkodzony element do stanu pierwotnego na własny koszt.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego dla jazu i na piętrzenie wody ?.

#### **Odpowiedź na pyt. 2**

Jaz został wybudowany przed okresem II wojny światowej i stanowił element napędzający mechanizm już nie istniejącego młyna. Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego dla jazu.

#### **Pytanie 3**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zadania, ze względu na możliwą przewlekłość postępowania związanego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego ?

#### **Odpowiedź na pyt. 3**

Tak Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu zakończenia prac w sytuacji opóźnień wynikających z uzyskania decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ?.



**POLSKI  
ŁĄD**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki”

Szczegółowo warunki przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy zostały wskazane w zał. nr 2 do postępowania tj. – Wzór umowy § 7 (TERMIN REALIZACJI) ust. 2.

**Pytanie 4**

W PFU brak informacji szczegółowych na temat tymczasowej organizacji ruchu, czy Zamawiający odpuszcza całkowite zamknięcie dla ruchu, jak również czy wymaga wykonania tymczasowej kładki lub mostu ?.

**Odpowiedź na pyt. 4**

Zamawiający nie wymaga wykonania tymczasowego obiektu podczas wykonywania prac. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy zaprojektować objazd na czas trwania robót.

**WÓJT**

*Urszula Bujak*

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)